

# Trasmettitori differenziali SMART

Strumentazione

**FIAP**  
S.p.a.

Segnale digitale PROFIBUS PA

Segnale d'uscita 4...20 mA, 0...20 mA o 0...5 mA + protocollo HART

Range programmabile, regolazione dello zero, definizione del rapporto di smorzamento tramite i tasti del display

Certificato ATEX

Certificato SIL 2

Certificato DNV

Conformità PED (97/23/EC)

Precisione 0.075%

Membrana rivestita in oro

Certificato MID acc. a 2004/22/WE direttiva e OIML R140:2007

Possibilità montaggio separatore



*Per dati tecnici dettagliati richiedere il catalogo*