



1

CERTIFICATO DI VALUTAZIONE SICUREZZA FUNZIONALE FUNCTIONAL SAFETY ASSESSMENT CERTIFICATE

2	Validazione di prestazioni funzionali non sistematiche per la verifica di idoneità SIL 3 basata su IEC61508-1:2010, IEC61508-2:2010 e IEC61508-6:2010.	Validation of non-systematic functional performances finalised to the verification of the suitability of an expected SIL 3 level based on IEC61508-1:2010, IEC61508-2:2010 and IEC61508-6:2010.
3	Rapporto di valutazione di riferimento FMEA VALVOLE MONOSTABILI A RULLO	Reference of Evaluation Report FMEA MONOSTABLE ROLLER-LEVER VALVES
4	"Valutazione delle prestazioni di sicurezza funzionale di valvole prodotte da PNEUMAX Spa, per sistemi idonei ad espletare una Funzione Strumentata di Sicurezza in High Demand Mode and Low Demand Mode" Apparecchiatura o componente: VALVOLE MONOSTABILI A RULLO 3/2 O 5/2 Descrizione: Valvole pneumatiche del lotto Steel Line, disponibili in due misure (da 1/4 "a 1/2"), con corpo e spola in AISI 316L in conformità NACE MR0175 / ISO 15156-1, e guarnizioni in FPM o NBR. SS1432C0401x / SS145200401x, con ritorno a molla, mancata apertura, mancata chiusura, mancata tenuta	"Evaluation of functional safety performance of valves, produced by PNEUMAX Spa, for systems suitable for carrying out an Instrumented Safety Function in High Demand Mode and Low Demand Mode" Equipment or component: MONOSTABLE ROLLER-LEVEL VALVES 3/2 OR 5/2 Description: Roller-lever valves from the Steel Line batch, available in two sizes (from 1/4" to 1/2"), with body and spool made in AISI 316L in conformance NACE MR0175/ ISO 15156-1, and seals in FPM or NBR. SS1432C0401x / SS145200401x, with spring return, fail to open, fail to close, fail to tight close operations
5	Fabbricante: PNEUMAX S.p.A.	Manufacturer: PNEUMAX S.p.A.
6	Indirizzo: Via Cascina Barbellina 10 24050- Lurano (BG) Italy	Address: Via Cascina Barbellina 10 24050- Lurano (BG) Italy
7	Questa apparecchiatura o componente è descritta nell'allegato al presente documento e nei documenti descrittivi in esso riportati il cui contenuto è prodotto da PNEUMAX S.p.A.	This equipment or component is specified in the schedule to this sheet and in the documents therein referred to: the content has been developed by PNEUMAX S.p.A.
8	BUREAU VERITAS ITALIA dichiara che le apparecchiature o componenti raggiungono un livello SIL così come definito nell'allegato. Standard di riferimento: IEC61508-1, IEC61508-2 e IEC61508-6.	BUREAU VERITAS ITALIA declares that the equipment or components reach a SIL level as defined in the annex. Mentioned Standards: IEC61508-1, IEC61508-2 and IEC61508-6.
9	Functional Safety Performance La valvola si sposterà nella posizione di sicurezza definita quando diseccitata / eccitata entro il tempo di sicurezza specificato. Condizione di sicurezza PFH / PFDavg e i vincoli architeturali devono essere verificati per ciascuna applicazione. Systematic Capability: SC3 Random Capability: Type A, Route 2H Le valvole possono essere utilizzate per implementare una funzione di sicurezza SIL2 (con HFT = 0) o una funzione di sicurezza SIL 3 (con HFT = 1).	Functional Safety Performance The valve will move to the designed safe position when de-energized / energized within the specified safety time. Safety condition PFH/PFDavg and Architectural constraints must be verified for each application. Systematic Capability: SC3 Random Capability: Type A, Route 2H The valves are capable can be used to implement a SIL2 safety function (with HFT=0) or a SIL 3 safety function (with HFT=1).

Milano, 03 Agosto/03th August 2021

Approvato/Approved: Paolo Lama

Validità del Certificato: 3 anni dalla data di emissione (03 Agosto 2024)
Expiring date of certification: 3 years from the issuing date (03 August 2024)

Page 1/2

La responsabilità di BVI si applica solamente al testo in italiano. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con l'approvazione scritta di Bureau Veritas Italia S.p.A e del Cliente.
The BVI liability applies only on the Italian text. The present document shall not be reproduced, except in full, without Bureau Veritas Italia S.p.A and client's approval.



10 ALLEGATO

SCHEDULE

11 Riepilogo delle prestazioni ⁽¹⁾

Summary of performances ⁽¹⁾

Functional Safety, Type A, HFT=0
Sicurezza funzionale, Tipo A, HFT=0

Product	λ_s	λ_{du}	λ_{dd}
SS1432C0401x SS145200401x	5.10×10^{-9}	6.62×10^{-9}	0
SS1432C0401x SS145200401x <i>Note 1</i>	5.10×10^{-9}	2.31×10^{-9}	4.31×10^{-9}

Note 1: Le prestazioni sopra riportate valgono se sono implementati proof test periodici.

Note 1: Performances described above are valid if periodical proof test are implemented.

12 Per garantire le prestazioni l'utilizzatore è tenuto ad attenersi a tutte le prescrizioni d'uso fornite dal costruttore PNEUMAX Spa nel Manuale.

In order to guarantee the claimed performances, the user shall follow all the recommendation furnished by the Manufacturer PNEUMAX Spa in the Manual.

13 Questo documento è relativo soltanto all'apparecchio di cui al punto [4].

This certificate relates only to the device specified in [4].